

SERTIFIKAT SNI / KESESUAIAN

No: 005.SK.SFI.06.25-00

Perusahaan Industri : **PT Servvo Fire Indonesia**
Alamat Kantor : Komplek Ruko Roxy Mas Jl. KH. Hasyim Ashari No. 125 D.5 No. 17,
Cideng, Gambir, 10150, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm.
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150
Alamat Pabrik : Jl. Lingkar Selatan No. 8, Kampung Babat RT. 005 RW. 001, Desa Babat,
Kecamatan Legok, Tangerang, Desa/Kelurahan Babat, Kec. Legok, Kab.
Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15820
Penanggung Jawab : Edy Setiawan
Produk : Alat Pemadam Api Portabel
Nomor dan Judul SNI : SNI 180-1:2022 dan Alat Pemadam Api Portabel (APAP) – Bagian 1:
Syarat Mutu
Merek : SERVVO
Tipe/Jenis Produk : Terlampir
Tipe Sertifikasi : 5
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Juni 2025 s/d 10 Juni 2030

Sertifikat SNI/Kesesuaian ini diberikan karena perusahaan tersebut telah memenuhi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib.

Dikeluarkan di Tangerang, Tanggal 11 Juni 2025



(Wachid Setiawan)
(Direktur)

PT PENGUJIAN PRODUK INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPr-130-IDN)

Jl. Desa Ranca Iyuh No.08 RT.12/RW.03, Kel. Ranca Iyuh Kec. Panongan, Kab. Tangerang Prov. Banten, 15711

No. Telepon : (021) 59987017; e-mail : cs@pengujianproduk.co.id

Website: <https://www.pengujianproduk.co.id/>

LAMPIRAN SERTIFIKAT SNI / KESESUAIAN

No: 005.SK.SFI.06.25-00

Nama Klien : **PT Servvo Fire Indonesia**
 Alamat Kantor : Komplek Ruko Roxy Mas Jl. KH. Hasyim Ashari No. 125 D.5 No. 17, Cideng, Gambir, 10150, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150
 Alamat Pabrik : Jl. Lingkar Selatan No. 8, Kampung Babat RT. 005 RW. 001, Desa Babat, Kecamatan Legok, Tangerang, Desa/Kelurahan Babat, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15820
 Nomor dan Judul SNI : SNI 180-1:2022 dan Alat Pemadam Api Portabel (APAP) – Bagian 1: Syarat Mutu

No	No LHU	Merek	Tipe/Model	Spesifikasi				
				Media	Kelas Api	Kapasitas	Daya Padam	Tekanan Kerja
1	001/LHU.V.25-00	SERVVO	P 100 SA2 (55%)	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	1kg	5A, 21B	15 Bar
2	002/LHU.V.25-00	SERVVO	P 100 SA	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	1kg	5A, 55B	15 Bar
			MP 100 SA	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	1kg	5A, 55B	15 Bar
3	003/LHU.V.25-00	SERVVO	P 100 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	1kg	5A, 55B	15 Bar
			MP 100 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	1kg	5A, 55B	15 Bar
4	004/LHU.V.25-00	SERVVO	P 200 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	2kg	8A, 113B	15 Bar
			MP 200 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	2kg	8A, 113B	15 Bar
5	005/LHU.V.25-00	SERVVO	P 450 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	4.5kg	27A, 183B	15 Bar
			MP 450 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	4.5kg	27A, 183B	15 Bar
6	006/LHU.V.25-00	SERVVO	P 300 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	3kg	21A, 144B	15 Bar
			MP 300 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	3kg	21A, 144B	15 Bar
7	007/LHU.V.25-00	SERVVO	P 350 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	3,5kg	21A, 144B	15 Bar
	113.LHU.V.25-00*		MP 350 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	3,5kg	21A, 144B	15 Bar
8	008/LHU.V.25-00	SERVVO	P 600 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	6kg	34A, 233B	15 Bar
			MP 600 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	6kg	34A, 233B	15 Bar
9	009/LHU.V.25-00	SERVVO	P 900 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	9kg	43A, 233B	15 Bar
			MP 900 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	9kg	43A, 233B	15 Bar
10	010/LHU.V.25-00	SERVVO	P 1200 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	12kg	55A, 233B	15 Bar
			MP 1200 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	12kg	55A, 233B	15 Bar

PT PENGUJIAN PRODUK INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPr-130-IDN)

Jl. Desa Ranca Iyuh No.08 RT.12/RW.03, Kel. Ranca Iyuh Kec. Panongan, Kab. Tangerang Prov. Banten, 15711

No. Telepon : (021) 59987017; e-mail : cs@pengujiannproduk.co.id

Website: <https://www.pengujiannproduk.co.id/>

LAMPIRAN SERTIFIKAT SNI / KESESUAIAN

No: 005.SK.SFI.06.25-00

No	No LHU	Merek	Tipe/Model	Spesifikasi				
				Media	Kelas Api	Kapasitas	Daya Padam	Tekanan Kerja
11	011/LHU.V.25-00	SERVVO	P 2500 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	25kg	55A.IIB	15 Bar
			MP 2500 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	25kg	55A.IIB	15 Bar
12	012/LHU.V.25-00	SERVVO	P 5000 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	50kg	55A, IIIB	15 Bar
			MP 5000 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	50kg	55A, IIIB	15 Bar
13	013/LHU.V.25-00	SERVVO	F 5000 AF3	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	50L	55A, IIIB	15 Bar
			MF 5000 AF3	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	50L	55A, IIIB	15 Bar
14	014/LHU.V.25-00	SERVVO	P 6800 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	68kg	55A. IVB	15 Bar
			MP 6800 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	68kg	55A. IVB	15 Bar
15	015/LHU.V.25-00	SERVVO	P 15000 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	150kg	55A, IVB	15 Bar
			MP 15000 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	150kg	55A, IVB	15 Bar
16	016/LHU.V.25-00	SERVVO	P 8000 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	80kg	55A, IVB	15 Bar
			MP 8000 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	80kg	55A, IVB	15 Bar
17	017/LHU.V.25-00	SERVVO	F 600 AF3	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	6L	8A.113B	15 Bar
			MF 600 AF3	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	6L	8A.113B	15 Bar
18	018/LHU.V.25-00	SERVVO	P 13600 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	136kg	55A, IVB	15 Bar
			MP 13600 ABC	Serbuk (<i>Powder</i>)	ABC	136kg	55A, IVB	15 Bar
19	019/LHU.V.25-00	SERVVO	F 900 AF3	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	9L	13A.183B	15 Bar
			MF 900 AF3	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	9L	13A.183B	15 Bar
20	020/LHU.V.25-00	SERVVO	F 3000 AF3	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	30L	34A.IIB	15 Bar
			MF 3000 AF3	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	30L	34A.IIB	15 Bar
21	021/LHU.V.25-00	SERVVO	F 9000 AF3	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	90L	55A, IVB	15 Bar

PT PENGUJIAN PRODUK INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPr-130-IDN)

Jl. Desa Ranca Iyuh No.08 RT.12/RW.03, Kel. Ranca Iyuh Kec. Panongan, Kab. Tangerang Prov. Banten, 15711

No. Telepon : (021) 59987017; e-mail : cs@pengujiaproduk.co.id

Website: <https://www.pengujiaproduk.co.id/>

LAMPIRAN SERTIFIKAT SNI / KESESUAIAN

No: 005.SK.SFI.06.25-00

No	No LHU	Merek	Tipe/Model	Spesifikasi				
				Media	Kelas Api	Kapasitas	Daya Padam	Tekanan Kerja
			MF 9000 AF3	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	90L	55A, IVB	15 Bar
22	022/LHU.V.25-00	SERVVO	F 600 AF3 AR	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	6L	8A.113B	15 Bar
			MF 600 AF3 AR	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	6L	8A.113B	15 Bar
23	023/LHU.V.25-00	SERVVO	F 900 AF3 AR	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	9L	13A.183B	15 Bar
			MF 900 AF3 AR	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	9L	13A.183B	15 Bar
24	024/LHU.V.25-00	SERVVO	W 900 K	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AK	9L	13A, 75K	15 Bar
			MW 900 K	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AK	9L	13A, 75K	15 Bar
25	025/LHU.V.25-00	SERVVO	F 3000 AF3 AR	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	30L	34A.IIB	15 Bar
			MF 3000 AF3 AR	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	30L	34A.IIB	15 Bar
26	026/LHU.V.25-00	SERVVO	B 300 SV-5	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	3L	5A, 55B	15 Bar
			MB 300 SV-5	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	3L	5A, 55B	15 Bar
27	027/LHU.V.25-00	SERVVO	F 5000 AF3 AR	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	50L	55A, IIB	15 Bar
			MF 5000 AF3 AR	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	50L	55A, IIB	15 Bar
28	028/LHU.V.25-00	SERVVO	F 9000 AF3 AR	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	90L	55A, IVB	15 Bar
			MF 9000 AF3 AR	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AB	90L	55A, IVB	15 Bar
29	029/LHU.V.25-00	SERVVO	W 300 K	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AK	3L	5A, 25K	15 Bar
			MW 300 K	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AK	3L	5A, 25K	15 Bar
30	030/LHU.V.25-00	SERVVO	B 900 SV-5	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	9L	13A, 183B	15 Bar

PT PENGUJIAN PRODUK INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPr-130-IDN)

Jl. Desa Ranca Iyuh No.08 RT.12/RW.03, Kel. Ranca Iyuh Kec. Panongan, Kab. Tangerang Prov. Banten, 15711

No. Telepon : (021) 59987017; e-mail : cs@pengujiannproduk.co.id

Website: <https://www.pengujiannproduk.co.id/>

LAMPIRAN SERTIFIKAT SNI / KESESUAIAN

No: 005.SK.SFI.06.25-00

No	No LHU	Merek	Tipe/Model	Spesifikasi				
				Media	Kelas Api	Kapasitas	Daya Padam	Tekanan Kerja
			MB 900 SV-5	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	9L	13A, 183B	15 Bar
31	031/LHU.V.25-00	SERVVO	W 600 K	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AK	6L	8A, 40K	15 Bar
			MW 600 K	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	AK	6L	8A, 40K	15 Bar
32	032/LHU.V.25-00	SERVVO	B 3000 SV-5	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	30L	34A, IIB	15 Bar
			MB 3000 SV-5	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	30L	34A, IIB	15 Bar
33	033/LHU.V.25-00	SERVVO	B 5000 SV-5	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	50L	55A, IIIB	15 Bar
			MB 5000 SV-5	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	50L	55A, IIIB	15 Bar
34	034/LHU.V.25-00	SERVVO	B 900 AVD	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	9L	13A, 183B	15 Bar
			MB 900 AVD	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	9L	13A, 183B	15 Bar
35	035/LHU.V.25-00	SERVVO	B 300 AVD	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	3L	5A, 55B	15 Bar
			MB 300 AVD	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	3L	5A, 55B	15 Bar
36	036/LHU.V.25-00	SERVVO	B 600 AVD	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	6L	8A, 113B	15 Bar
			MB 600 AVD	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	6L	8A, 113B	15 Bar
37	037/LHU.V.25-00	SERVVO	B 3000 AVD	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	30L	34A, IIB	15 Bar
			MB 3000 AVD	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	30L	34A, IIB	15 Bar
38	038/LHU.V.25-00	SERVVO	B 5000 AVD	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	50L	55A, IIIB	15 Bar
			MB 5000 AVD	Berbahan dasar air (<i>Water based</i>)	ABC	50L	55A, IIIB	15 Bar
39	039/LHU.V.25-00	SERVVO	C 200 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	2kg	21B	70 Bar

PT PENGUJIAN PRODUK INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPr-130-IDN)

Jl. Desa Ranca Iyuh No.08 RT.12/RW.03, Kel. Ranca Iyuh Kec. Panongan, Kab. Tangerang Prov. Banten, 15711

No. Telepon : (021) 59987017; e-mail : cs@pengujiannproduk.co.id

Website: <https://www.pengujiannproduk.co.id/>

LAMPIRAN SERTIFIKAT SNI / KESESUAIAN

No: 005.SK.SFI.06.25-00

No	No LHU	Merek	Tipe/Model	Spesifikasi				
				Media	Kelas Api	Kapasitas	Daya Padam	Tekanan Kerja
		SERVVO	MC 200 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	2kg	21B	70 Bar
40	040/LHU.V.25-00	SERVVO	C 500 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	5kg	34B	70 Bar
			MC 500 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	5kg	34B	70 Bar
41	041/LHU.V.25-00	SERVVO	C 680 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	6,8kg	55B	70 Bar
			MC 680 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	6,8kg	55B	70 Bar
42	042/LHU.V.25-00	SERVVO	C 900 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	9kg	70B	70 Bar
			MC 900 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	9kg	70B	70 Bar
43	043/LHU.V.25-00	SERVVO	C 2300 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	23kg	89B	70 Bar
	114.LHU.V.25-00		MC 2300 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	23kg	89B	70 Bar
44	044/LHU.V.25-00	SERVVO	C 4500 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	45kg	113B	70 Bar
			MC 4500 CO2	Karbon Dioksida (CO ₂)	BC	45kg	113B	70 Bar
45	045/LHU.V.25-00	SERVVO	D 240 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	1,09 kg (2,4lbs)	5A, 8B	7 Bar
			MD 240 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	1,09 kg (2,4lbs)	5A, 8B	7 Bar
46	046/LHU.V.25-00	SERVVO	D 840 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	3,81 kg (8,4lbs)	5A, 21B	7 Bar
			MD 840 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	3,81 kg (8,4lbs)	5A, 21B	7 Bar
47	047/LHU.V.25-00	SERVVO	D 990 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	4,49 kg (9,9lbs)	8A, 34B	7 Bar
			MD 990 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	4,49 kg (9,9lbs)	8A, 34B	7 Bar
48	048/LHU.V.25-00	SERVVO	D 1430 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	6,48 kg (14,3lbs)	13A, 55B	7 Bar

PT PENGUJIAN PRODUK INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPr-130-IDN)

Jl. Desa Ranca Iyuh No.08 RT.12/RW.03, Kel. Ranca Iyuh Kec. Panongan, Kab. Tangerang Prov. Banten, 15711

No. Telepon : (021) 59987017; e-mail : cs@pengujiaproduk.co.id

Website: <https://www.pengujiaproduk.co.id/>

LAMPIRAN SERTIFIKAT SNI / KESESUAIAN

No: 005.SK.SFI.06.25-00

No	No LHU	Merek	Tipe/Model	Spesifikasi				
				Media	Kelas Api	Kapasitas	Daya Padam	Tekanan Kerja
		SERVVO	MD 1430 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	6,48 kg (14,3lbs)	13A, 55B	7 Bar
49	049/LHU.V.25-00	SERVVO	D 5000 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	22,67 kg (50lbs)	27A, 144B	7 Bar
			MD 5000 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	22,67 kg (50lbs)	27A, 144B	7 Bar
50	050/LHU.V.25-00	SERVVO	B 600 SV-5	Berbahan dasar air (Water based)	ABC	6L	8A, 113B	15 Bar
			MB 600 SV-5	Berbahan dasar air (Water based)	ABC	6L	8A, 113B	15 Bar
51	081/LHU.V.25-00	SERVVO	D 10000 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	45,35 kg (100lbs)	34A, 183B	7 Bar
			MD 10000 SV-36	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	45,35 kg (100lbs)	34A, 183B	7 Bar
52	082/LHU.V.25-00	SERVVO	D 110 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	1,1 kg	5A, 8B	7 Bar
			MD 110 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	1,1 kg	5A, 8B	7 Bar
53	083/LHU.V.25-00	SERVVO	D 380 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	3,8 kg	5A, 21B	7 Bar
			MD 380 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	3,8 kg	5A, 21B	7 Bar
54	084/LHU.V.25-00	SERVVO	D 450 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	4,5 kg	8A, 34B	7 Bar
	115.LHU.V.25-00*		MD 450 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	4,5 kg	8A, 34B	7 Bar
55	085/LHU.V.25-00	SERVVO	D 600 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	6 kg	13A, 34B	7 Bar
			MD 600 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	6 kg	13A, 34B	7 Bar
56	086/LHU.V.25-00	SERVVO	D 900 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	9 kg	21A, 55B	7 Bar
			MD 900 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	9 kg	21A, 55B	7 Bar
57	087/LHU.V.25-00	SERVVO	D 2270 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	22,7 kg	27A, 144B	7 Bar

PT PENGUJIAN PRODUK INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPr-130-IDN)

Jl. Desa Ranca Iyuh No.08 RT.12/RW.03, Kel. Ranca Iyuh Kec. Panongan, Kab. Tangerang Prov. Banten, 15711

No. Telepon : (021) 59987017; e-mail : cs@pengujiannproduk.co.id

Website: <https://www.pengujiannproduk.co.id/>

LAMPIRAN SERTIFIKAT SNI / KESESUAIAN

No: 005.SK.SFI.06.25-00

No	No LHU	Merek	Tipe/Model	Spesifikasi				
				Media	Kelas Api	Kapasitas	Daya Padam	Tekanan Kerja
		SERVVO	MD 2270 SV-MED	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	22,7 kg	27A, 144B	7 Bar
58	088/LHU.V.25-00	SERVVO	D 530 SV-202	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	5,3 kg	5A, 34B	7 Bar
			MD 530 SV-202	HCFC/HFC (Pengganti Halon)	ABC	5,3 kg	5A, 34B	7 Bar
59	089/LHU.V.25-00	SERVVO	P 100 BC	Serbuk (Powder)	BC	1kg	55B	15 Bar
			MP 100 BC	Serbuk (Powder)	BC	1kg	55B	15 Bar
60	090/LHU.V.25-00	SERVVO	P 200 BC	Serbuk (Powder)	BC	2kg	113B	15 Bar
			MP 200 BC	Serbuk (Powder)	BC	2kg	113B	15 Bar
61	091/LHU.V.25-00	SERVVO	P 300 BC	Serbuk (Powder)	BC	3kg	144B	15 Bar
			MP 300 BC	Serbuk (Powder)	BC	3kg	144B	15 Bar
62	093/LHU.V.25-00	SERVVO	P 450 BC	Serbuk (Powder)	BC	4.5kg	183B	15 Bar
			MP 450 BC	Serbuk (Powder)	BC	4.5kg	183B	15 Bar
63	095/LHU.V.25-00	SERVVO	P 600 BC	Serbuk (Powder)	BC	6kg	233B	15 Bar
			MP 600 BC	Serbuk (Powder)	BC	6kg	233B	15 Bar
64	097/LHU.V.25-00	SERVVO	P 900 BC	Serbuk (Powder)	BC	9kg	233B	15 Bar
			MP 900 BC	Serbuk (Powder)	BC	9kg	233B	15 Bar
65	099/LHU.V.25-00	SERVVO	P 1200 BC	Serbuk (Powder)	BC	12kg	233B	15 Bar
			MP 1200 BC	Serbuk (Powder)	BC	12kg	233B	15 Bar
66	100/LHU.V.25-00	SERVVO	P 15000 BC	Serbuk (Powder)	BC	150kg	IVB	15 Bar
			MP 15000 BC	Serbuk (Powder)	BC	150kg	IVB	15 Bar
67	101/LHU.V.25-00	SERVVO	P 2500 BC	Serbuk (Powder)	BC	25kg	IIB	15 Bar
			MP 2500 BC	Serbuk (Powder)	BC	25kg	IIB	15 Bar
68	104/LHU.V.25-00	SERVVO	P 5000 BC	Serbuk (Powder)	BC	50kg	IIIB	15 Bar
			MP 5000 BC	Serbuk (Powder)	BC	50kg	IIIB	15 Bar

PT PENGUJIAN PRODUK INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPr-130-IDN)

Jl. Desa Ranca Iyuh No.08 RT.12/RW.03, Kel. Ranca Iyuh Kec. Panongan, Kab. Tangerang Prov. Banten, 15711

No. Telepon : (021) 59987017; e-mail : cs@pengujiannproduk.co.id

Website: <https://www.pengujiannproduk.co.id/>

LAMPIRAN SERTIFIKAT SNI / KESESUAIAN

No: 005.SK.SFI.06.25-00

No	No LHU	Merek	Tipe/Model	Spesifikasi				
				Media	Kelas Api	Kapasitas	Daya Padam	Tekanan Kerja
69	106/LHU.V.25-00	SERVVO	P 6800 BC	Serbuk (<i>Powder</i>)	BC	68kg	IVB	15 Bar
			MP 6800 BC	Serbuk (<i>Powder</i>)	BC	68kg	IVB	15 Bar
70	108/LHU.V.25-00	SERVVO	P 8000 BC	Serbuk (<i>Powder</i>)	BC	80kg	IVB	15 Bar
			MP 8000 BC	Serbuk (<i>Powder</i>)	BC	80kg	IVB	15 Bar
71	110/LHU.V.25-00	SERVVO	P 13600 BC	Serbuk (<i>Powder</i>)	BC	136kg	IVB	15 Bar
			MP 13600 BC	Serbuk (<i>Powder</i>)	BC	136kg	IVB	15 Bar

No	Informasi Pengawasan Berkala	Tenggat Waktu
1	Kunjungan pengawasan berkala ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi	11 Juni 2026
2	Kunjungan pengawasan berkala ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi	11 Juni 2027
3	Kunjungan pengawasan berkala ke-3 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-36 setelah tanggal penetapan sertifikasi	11 Juni 2028
4	Kunjungan pengawasan berkala ke-4 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-48 setelah tanggal penetapan sertifikasi	11 Juni 2029
5	Kunjungan sertifikasi ulang dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-54 setelah tanggal penetapan sertifikasi	16 Oktober 2029



RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN			
Tanggal	Nomor Revisi	Deskripsi Perubahan	Halaman Revisi
11 Juni 2025	00	Pertama kali diterbitkan	-

PT PENGUJIAN PRODUK INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPr-130-IDN)

Jl. Desa Ranca Iyuh No.08 RT.12/RW.03, Kel. Ranca Iyuh Kec. Panongan, Kab. Tangerang Prov. Banten, 15711

No. Telepon : (021) 59987017; e-mail : cs@pengujiaproduk.co.id

Website: <https://www.pengujiaproduk.co.id/>